

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru))

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: [tond-s.log@mail.ru](mailto:tond-s.log@mail.ru))  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
(наименование органа государственного надзора)

### Предписание № 255

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат № 9 среднего общего образования" (МАОУ школа-интернат № 9); (ОГРН 1026600706879; ИНН 6605002822).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Пенских Ольги Валентиновны.

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от «17» Декабря 2019 года, № 255, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«23» декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

проведена плановая, выездная проверка Начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Сваловым Евгением Сергеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Объекта защиты: образовательное учреждение, расположенное по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Рокицанская, ба.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей хозяйством Фроловой Ларисой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лестничные клетки на всех этажах отделать samozакрывающимися дверями с уплотнениями в притворах.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.33 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. ст.	01.12.2020	в работе 2021г

		151. СП 1.13130-2009 п. 4.2.7. СНиП 21-01-97 п. 6.18.		
2	Не допускать эксплуатацию дверей эвакуационных выходов, не оборудованных запором, позволяющим свободное открывание изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.35	01.12.2020	
3	Для покрытия полов в общих коридорах и холлах всех этажей применить материал класса пожарной опасности не более чем КМ 2.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.33 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст.134 п. 6. Таблица № 28.	01.12.2020	
4	Не допускать хранения горючих материалов под лестничной клеткой.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.23	01.12.2020	<i>выполнен</i>
5	На объекте защиты пожарный рукав присоединить к пожарному крану.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.57	01.12.2020	
6	Помещение для хранения лыж отделить противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарной второго типа).	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 88 п.п.1- 3. таблицы, 23 и 24; СП 2.13130-2012 п. 5.4.20. СП 4.13130-2013 п. 5.6.4.	01.12.2020	
7	Все эвакуационные выходы обозначить световыми указателями «Выход».	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.61, СП 5.13130-2013	01.12.2020	<i>выполнен</i>
8	Согласно акта проверки на водоотдачу наружного пожарного гидранта от 15.07.2019 года расход воды на нужды пожаротушения не соответствует.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п. 55.	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внут-  
ренней службы Свалов Евгений Сергеевич

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«24» декабря 20 19г.



Предписание для исполнения получил:

*Пенских*  
*(подпись)*

Директор МАОУ школа-интернат № 9  
Пенских Ольга Валентиновна

*(должность, фамилия, инициалы)*

«24» декабря 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99