



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта [tond-s.log@mail.ru](mailto:tond-s.log@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 161/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Общеобразовательная школа - интернат № 9 среднего общего образования" (МАОУ  
"школа - интернат № 9"), ИНН 6605002822, юридический адрес: 623530, Свердловская  
область, г. Богданович, ул. Рокицанская, 6 А., в лице директора Пенских Ольги

Валентиновны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа  
Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 161  
от « 09 » Ноября 2021 года

в период с «11» ноября 2021 г. по «24» ноября 2021 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая  
хозяйством Фролова Л.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Служебное помещение, в котором располагается приемно-контрольный прибор систем пожарной автоматики, тамбуры эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу и служебное помещение заведующей хозяйством, отделено от вестибюля сгораемыми перегородками из ДВП, что представляет дополнительную отделку стен на путях эвакуации. Перегородки данных помещений отделяющих их от вестибюля выполнить классом пожарной опасности не более чем КМ-0 (НГ).</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28.</b></p>	01.11.2022 года	
2.	<p>В тамбурах эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из вестибюля первого этажа здания, запретить хранение горючих материалов. Двери эвакуационных выходов из тамбуров разблокировать.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 27 б), в).</b></p>	01.11.2022 года	
3.	<p>Для помещений кладовой заведующей хозяйством, слесарной мастерской, помещения кастаньянши, помещения для хранения белья, склада пищевых продуктов, помещения для хранения спортивного инвентаря спортивного зала, расположенных на первом этаже здания, помещений технологии девчонок, расположенных на втором этаже здания, помещений лабораторий физики и химии, архива, помещения хранения книг, расположенных на третьем этаже здания, и складских помещений расположенных в</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12.</b></p>	01.11.2022 года	

	<p>подвальном этаже под пищеблоком, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо разместить на дверях данных помещений.</p>			
4.	<p>Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями при прохождении трубопроводов вентиляционных каналов в складских технических и производственных помещениях кладовой заведующей хозяйством, электрощитовой, складского помещения актового зала, склада пищевых продуктов, помещения хранения спортивного инвентаря, расположенных на первом этаже здания, лабораторных помещений физики и химии, помещения для хранения книг, расположенных на третьем этаже здания, и складских помещений расположенных в подвальном этаже под пищеблоком.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 15.</b></p>	01.11.2022 года	
5. ✓	<p>Двери в помещения кладовой заведующей хозяйством, слесарной мастерской, помещения кастаньяши, склада пищевых продуктов, помещения хранения спортивного инвентаря спортивного зала, расположенной на первом этаже здания, лабораторных помещений физики и химии, архива, помещения для хранения книг, расположенных на третьем этаже здания и двери в складские помещения расположенные в подвальном этаже здания под пищеблоком, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23.; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2.</b></p>	01.11.2022 года	

6. ✓	<p>Складские помещения актового зала, электрощитовой, помещения для хранения белья, расположенные на первом этаже здания, помещения технологии девчонок, расположенные на втором этаже здания, отделить от общих коридоров и общественных помещений противопожарными перегородками первого типа и противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа), кроме помещения электрощитовой.</p>	<p><i>п. 5.2.6. п. 5.6.4.</i>  <b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23.; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.2.6. п. 5.6.4.</b></p>	01.11.2022 года	
7.	<p>В помещениях спортивного зала и корпуса технологии для несущих элементов потолочного перекрытия, выполненных из железобетонных плит, применяемые металлические незащищенные двутавровые балки выполнить с пределом огнестойкости не менее чем R-90.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 1 и 2. ст. 87 часть 1 и 2 Таблица, 21.</b></p>	01.11.2022 года	
8.	<p>В зальных помещениях столовой и актового зала, расположенных на первом этаже здания, запретить применение горючих материалов, старого линолеума и масляной краски по деревянному полу, класса пожарной опасности более чем КМ-2.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-</b></p>	01.11.2022 года	

		<b>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 29.</b>		
9.	Для покрытия пола в помещениях библиотеки (книгохранилища), расположенной на первом этаже здания, в демонстрационных залах помещений музея, расположенных на третьем этаже здания, запретить применение горючих материалов, старого линолеума, класса пожарной опасности более чем КМ-3.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 14 и 16.</b>	01.11.2022 года	
10.	Для покрытия пола в общих коридорах и холле первого этажа, общих коридорах второго и третьего этажей здания, запретить применение горючих материалов, старого линолеума и масляной краски, нанесенной по деревянному полу, класса пожарной опасности более чем КМ-2.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28.</b>	01.11.2022 года	
11.	У эвакуационных выходов первого этажа, ведущих непосредственно наружу из общих коридоров и вестибюля центральной части здания, из общих коридоров, актового зала, холла и коридора корпуса технологии левого и правого крыла здания, демонтировать дополнительные двери, открывание	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 27 д).</b>	01.11.2022 года	

	которых производиться не по направлению выхода из здания.	<b>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. СП 1.13130.2020 п. 4.2.22.</b>		
12.	Для отделки стен в общем коридоре, ведущем из спортивного зала в холл первого этажа, запретить применение горючего материала, выполненного из деревянной декоративной рейки, класса пожарной опасности более чем КМ-1.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28.</b>	01.11.2022 года	
13.	Двери, ведущие из холла первого этажа левого крыла здания непосредственно наружу, запретить закрывание на замки, и оборудовать их запорами, позволяющие открывать их свободно изнутри без ключа.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26.</b>	01.11.2022 года	
14.	У эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из холла и общего коридора левого крыла здания, демонтировать пороги из трубы отопления, или оборудовать их пандусами с уклоном 1:6.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 27 а). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП</b>	01.11.2022 года	

		<b>1.13130.2020 п. 4.3.5.</b>		
15.	Эвакуационные выходы, ведущие из актового зала в общие коридоры первого этажа здания, которые заужены стеной и трубой отопления, обеспечить расстояние их в свету не менее 1,2 метра.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.</b>	01.11.2022 года	
16.	Общие коридоры второго и третьего этажа и закрытая лестничная клетка жилого корпуса, отнесенные к классу пожарной опасности Ф 1.1, отделить от общих коридоров первого, второго и третьего этажей общеобразовательных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23. СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1 п. 4.1. п. 4.2. п. 5.2.2.</b>	01.11.2022 года	
17.	В вентиляционной камере и смежных с ней помещениях запретить хранение горючих материалов.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п.16 б), 41 д).</b>	01.11.2022 года	
18.	В общем коридоре второго этажа левого крыла здания демонтировать внепроектные перегородки, выполненные из горючего материала, деревянной рейки.	<b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные</b>	01.11.2022 года	

		<p><b>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28.</b></p>		
19.	<p>Двери закрытой лестничной клетки левого крыла здания на всех этажах выполнить с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 14. п. 23. п. 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП 1.13130.2020 п. 4.4.6.</b></p>	01.11.2022 года	
20.	<p>В потолочном перекрытии на третьем этаже закрытой лестничной клетки левого крыла здания, люк выполнить противопожарным с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарным второго типа).</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23. СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1. п. 7.6.</b></p>	01.11.2022 года	



21.	<p>Приспособления на дверях для самозакрывающейся правой закрытой лестничной клетки второго и третьего этажа центральной части здания, содержать в исправном состоянии.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 14. п. 23. п. 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП 1.13130.2020 п. 4.4.6.</b></p>	01.11.2022 года	
22.	<p>Открытие дверей основных эвакуационных выходов, ведущих из жилого корпуса в помещения общеобразовательной организации, выполнить по направлению выхода из здания.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 27 д). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. СП 1.13130.2020 п. 4.2.22.</b></p>	01.11.2022 года	
23.	<p>В жилом корпусе для покрытия пола в спальнях третьего этажа и спальном помещении № 5 второго этажа, запретить применение горючего материала старого линолеума класса пожарной опасности более чем КМ-2.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть</b></p>	01.11.2022 года	

24.	<p>Помещения музея, расположенные на третьем этаже здания, отнесённые к классу функциональной пожарной опасности Ф 2.2. отделить от помещений общеобразовательной организации класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).</p>	<p>7.  <b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23. СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1 п. 4.1. п. 4.2.</b></p>	01.11.2022 года	
25.	<p>Для отделки стен в общем коридоре, ведущем из центральной части здания в жилой корпус на третьем этаже здания, запретить применение горючих материалов класса пожарной опасности более чем КМ-1.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28.</b></p>	01.11.2022 года	
26.	<p>Складские и бытовые помещения, расположенные в подвальном этаже под пищеблоком не оборудованы установкой автоматического обнаружения пожара, дымовыми пожарными извещателями.</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о</b></p>	01.11.2022 года	Шанов

		<i>требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 83 часть 1 и 6.</i>		
27.	<p>1. Во всем здании произвести замену электроосветительного оборудования, эксплуатируемого с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности;</p> <p>2. Запретить эксплуатацию электрических проводов с потерявшей защитные свойства изоляции и со следами оплавления в помещениях вахты, вестибюля, тамбурах эвакуационных выходов из вестибюля ведущих непосредственно наружу, кабинете заведующей хозяйством, кабинете английского языка, складском помещении и актовом зале, общем коридоре правого крыла здания, складском помещении рядом с кабинетом кастелянши, гимнастическом зале, в тамбуре выхода наружу из закрытой лестничной клетки, в корпусе технологии столярной и слесарной мастерских и лыжной комнате, в тамбурах эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу левой и правой лестничных клеток центральной части здания, общем коридоре центральной части здания, помещении дворника, холле левого крыла, оружейной комнате, комнате хранения спортивного инвентаря и спортивном зале, в складе пищевых продуктов, изоляторе, процедурных медпункта и кабинете стоматолога, расположенных на первом этаже здания, в помещениях левого крыла здания напротив закрытой лестничной клетки, общем коридоре, раздевалки уборщиц, кладовой технологии девчонок, в основной школе кабинете индивидуального обучения, кабинете информатики, в кабинете бывшей</p>	<p><b>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п.35 а),б),в),з). Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 82 часть 8.</b></p>	01.11.2022 года	

кинобудки, кабинете русского языка, классной комнате продленного дня, расположенные на втором этаже здания, в помещениях общего коридора основной школы, лаборантской физики и химии, архиве, в музее зал № 2,3,4,общем коридоре левого крыла, нежилых помещениях, туалете, помещении хранения книг, расположенных на третьем этаже здания, в подвальном помещении, расположенном под пищеблоком.

3. Электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника в помещениях в тамбуре эвакуационных выходов, ведущих из вестибюля непосредственно наружу, кладовой заведующего хозяйством, тамбуре выхода ведущего непосредственно наружу из закрытой лестничной клетки правого крыла здания, помещении дворника, оружейной комнате, в комнате хранения спортивного инвентаря, в закрытой лестничной клетке левого крыла здания, в тамбурах эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки центральной части здания, расположенных на первом этаже здания, в помещениях закрытой лестничной клетки левого крыла здания, общем коридоре, помещениях бывшей кинобудки, расположенных на втором этаже здания, в помещениях архива, расположенном на третьем этаже здания, в подвальном помещении, расположенном под пищеблоком.

4. В закрытых лестничных клетках центральной части здания и левого крыла запретить прокладку по стенам открытых электропроводов.

5. Запретить прокладку электропроводов по сгораемым



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Пенских Ольга Валентиновна

Действителен с 25.04.2022 по 25.04.2023